

## Termomix LK550 Vana termostatica pentru mixare ACM

### Instalare

Săgețile de pe carcasa de alamă a vanei indică direcția fluxului.

KV = intrare apă rece

VV = intrare apă caldă

BV = iesire apă mixată

Presiune maxima de functionare: 10 bar

Temperatura maxima de functionare: 90 °C

Reglajul temperaturii: 38 - 65 °C

Pentru racordarea la conducte, vana este echipat cu filet exterior G 1/2" (cod comanda 10874, Kvs 1,2 m<sup>3</sup>/h) sau G 3/4" (cod comanda 11057, Kvs 2,2 m<sup>3</sup>/h).

### Funcționare și întreținere

Această vana de mixare nu necesită întreținere. Chiar și așa, ar trebui verificat în mod regulat.

Butonul vanei este utilizat pentru a seta temperatura dorită a apei calde de la 38 °C până la 65 °C.

Temperatura maximă poate fi calibrată după cum urmează:

**Creșterea temperaturii maxime:** Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic la (+). Slăbiți șurubul și mișcați butonul în lateral, apoi rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic la (-) fără ca acesta să fie cuplat. Ajustările se efectuează în mici pași. Un viraj ¼ corespunde la aproximativ 7 °C. Strângeți șurubul și rotiți butonul la max (+).

**Reducerea temperaturii maxime:** efectuați procedura în ordinea inversă. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic la (-) și butonul decuplat în sens invers acelor de ceasornic la (+).

Vă recomandăm să legați clapete de sens la conductele de admisie a vanei de amestec. Conectarea corectă a vanei de amestec și locația clapetelor de sens poate fi văzută din imaginile de mai jos:

